ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERT

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

0761-CPR-240031-2.2

Z-MPA-BS-240031 (Vereinbarungsnummer)

iBMB MPA TU BRAUNSCHWEIG

Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz | Materialprüfanstalt für das Bauwesen

In Übereinstimmung mit der Verordnung 305/2011/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung / CPR) gilt dieses Zertifikat für das

Bauprodukt

Maschinelles Rauch- und Wärmeabzugsgerät
mit der Handelsbezeichnung: ‘RER 17‘
Klasse nach EN 13501-4:2016: F_{400} 120

in den Ausführungen

RER 17-0200, RER 17-0225, RER 17-0250, RER 17-0280, RER 17-0315,
RER 17-0355, RER 17-0400, RER 17-0450, RER 17-0500, RER 17-0560,
RER 17-0630, RER 17-0710, RER 17-0800, RER 17-0900, RER 17-1000

hergestellt von oder für

Nicotra Gebhardt GmbH
Gebhardtstraße 19-25
74638 Waldenburg

am Produktionsstandort

Waldenburg.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, beschrieben im Anhang ZA der Norm

EN 12101-3:2015

unter System 1 für die Leistung, die in diesem Zertifikat angegeben ist, eingehalten werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller durchgeführt wird, um

die Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde am 01.01.2025 ausgestellt und gilt längstens bis zum 31.12.2029, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methode noch die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder die Produktzertifizierungsstelle die Gültigkeit des Zertifikats aussetzt oder es zurückzieht.
Die Erstausstellung des Zertifikates erfolgte am 01.01.2025.

Braunschweig

Materialprüfanstalt f. d. Bauwesen MPA BS Braunschweig

signiert/signed
Dr. Lehmberg, Sven
09.12.2024

Dr.-Ing. Sven Lehmberg
(Leitung der Zertifizierungsstelle)

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11267-01-00